

V/v giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai,
HĐND tỉnh khóa VIII

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 558/UBND-TH ngày 19/8/2025 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa VIII; Công ty Điện lực Quảng Trị trân trọng báo cáo nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các mục: **136, 137, 138, 139, 144, 145 (Phần VI)** Về điện, nước sinh hoạt (văn bản số 65/TTHĐND-VP ngày 06/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh), cụ thể như sau:

Mục 136. *Hiện tại, một số hộ dân trong khu vực khu phố Tây Trì (Phường 1 cũ) chưa có đường dây dẫn điện sinh hoạt chính thức, buộc phải câu dây điện tạm từ các khu vực lân cận qua mái nhà để sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện. Công ty điện lực đã có về khảo sát nhưng đến nay vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để thực hiện, đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, giải quyết dứt điểm để đảm bảo toàn cho người dân (cử tri phường Đông Hà):*

Công ty Điện lực Quảng Trị xin trả lời:

Công ty đã có kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng và sẽ thi công xây dựng mới bổ sung tuyến đường dây hạ thế ở khu vực này, thực hiện hoàn thành trong năm 2026.

Đối với đường dây sau công tơ của các hộ dân, hiện tại Đội Quản lý Điện Đông Hà (đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị) đã tiến hành chỉnh trang và gom các tuyến đường dây sau công tơ để đảm bảo an toàn.

Mục 137. *Vùng rừng thuộc khu vực đường tránh Đông Hà, khi người dân trồng cây lên cao thì Công ty Điện lực Quảng Trị đến chặt vì nằm dưới đường dây điện, tuy nhiên dân không được đền bù. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét giải quyết và có kế hoạch, phương án cụ thể thông báo cho người dân biết (cử tri phường Đông Hà):*

Công ty Điện lực Quảng Trị xin trả lời:

Tuyến đường dây trung thế theo kiến nghị thuộc đường dây nhánh rẽ Đường 9D - XT 473 ĐHA, được nghiệm thu đóng điện vào năm 2016 thuộc Dự án cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Quảng Trị (DEP).

Dự án này đã được thỏa thuận về hành lang tuyến, đã thực hiện đền bù thu hồi đất tại các vị trí móng cột và đã bồi thường hỗ trợ phần cây trồng nằm trong hành lang tuyến đường dây (tại các Quyết định số: 1692/QĐ-UBND ngày 28/06/2016 và Quyết định số: 1693/QĐ-UBND ngày 26/08/2016 của UBND thành phố Đông Hà (cũ)).

Năm 2020 nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc chuyển đổi canh tác trồng cây phù hợp trong hành lang tuyến, Đội Quản lý điện Đông Hà (trước là Điện lực Đông Hà) đã thực hiện việc chi tiền hỗ trợ cây xanh trong hành lang lần 2 cho các hộ dân có đất nằm trong hành lang tuyến đường dây. Sau khi nhận tiền hỗ trợ các hộ dân đã thống nhất không trồng lại cây trong khu vực đã được bồi thường và tạo điều kiện để Điện lực chặt tỉa cây nhằm đảm bảo an toàn (Biên bản số: 07/TT-ĐLĐH ngày 05/08/2020 và biên bản chi trả hỗ trợ chặt, tỉa cây nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp ngày 20/08/2020).

Theo đó, trân trọng đề nghị địa phương hỗ trợ và các hộ dân đồng tình phối hợp để bảo vệ an toàn hành lang lưới điện.

Mục 138. *Tại khu vực kiệt 140 Trần Hưng Đạo hiện có cột điện, công tơ và dây dẫn điện để thấp, nằm trong tầm tay của trẻ em, rất nguy hiểm cho người dân, đặc biệt vào mùa mưa bão. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và khẩn trương xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực (cử tri phường Nam Đông Hà):*

Công ty Điện lực Quảng Trị xin trả lời:

Về nội dung này, Công ty đã chỉ đạo Đội quản lý Điện Đông Hà khảo sát thực tế, tổ chức thực hiện chỉnh trang các các hộp công tơ, dây dẫn đảm bảo an toàn, đơn vị đã thực hiện hoàn thành trong ngày 12/8/2025.

Mục 139. *Tuyến đường điện lưới cao áp đi qua thôn Bách Lộc thì công xong đã lâu, nhưng vẫn chưa được đóng điện và đưa vào sử dụng, tuy nhiên dây điện bị rơi xuống ruộng của bà con nên rất nguy hiểm. Bà con nhân dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa vẫn chưa khắc phục. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân (cử tri xã Bến Hải):*

Công ty Điện lực Quảng Trị xin trả lời:

Căn cứ kiến nghị, Công ty đã chỉ đạo và Đội Quản lý điện Gio Linh đã trực tiếp về làm việc tại xã Bến Hải và thôn Bách Lộc để nắm bắt thông tin. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường thì trên địa bàn thôn Bách Lộc không có tuyến đường dây cao thế nào đang thi công dở dang và cũng không có tuyến đường dây cao thế hạ thế nào bị rơi xuống ruộng.

Tuy nhiên, hiện tại trên địa bàn thôn Bách Lộc có tuyến đường dây hạ áp sau trạm biến áp Đồng Trày - thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2020, do Sở Công thương tỉnh Quảng Trị (cũ) làm chủ đầu tư. Hiện tại phía chủ đầu tư chưa đề nghị nghiệm thu đóng điện.

Mục 144. *Hệ thống điện trên đảo hiện do Trạm điện Cồn Cỏ (Công ty Điện lực Quảng Trị) quản lý, sử dụng nguồn máy phát diesel. Tuy nhiên, đường dây hạ thế đã cũ, điện áp không ổn định, thường xuyên mất pha, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp đảm bảo ổn định nguồn điện, đồng thời có phương án kéo điện lưới từ đất liền ra đảo và ngầm hóa đường dây để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, và bảo vệ môi trường biển (cử tri đặc khu Cồn Cỏ):*

Công ty Điện lực Quảng Trị xin trả lời:

Qua các buổi tiếp xúc cư tri tại huyện đảo Cồn Cỏ (nay là Đặc khu Cồn Cỏ) đơn vị cũng đã trả lời vấn đề này. Hiện nay, hệ thống nguồn điện trên đảo có công suất phát điện 1250 kVA (gồm 3 máy phát Diesel với tổng công suất 1250kVA (2 x 500kVA + 1 x 250kVA)) đủ đảm bảo cung cấp điện trên đảo.

Trong thời gian qua, các máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, không xảy ra việc mất pha, mất điện. Về việc mất điện của các hộ dân, khi nhận được tin báo, Đội quản lý điện Cồn Cỏ đến kiểm tra thì việc mất điện do nguyên nhân đường dây sau công tơ bị hư hỏng, đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để khách hàng thay thế dây sau công tơ.

Để nâng cao chất lượng điện năng cung cấp điện trên địa bàn, Công ty đã chỉ đạo triển khai phương án lắp đặt tụ bù, đồng thời bổ sung thêm các xuất tuyến đường dây hạ thế để san tải, đảm bảo lưới điện an toàn, ổn định lâu dài dự kiến thực hiện trong quý III/2025.

Về kiến nghị kéo điện lưới từ đất liền ra đảo và ngầm hóa đường dây để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng trên đảo, nội dung này Tổng Công ty Điện lực miền Trung cũng đã trả lời UBND đặc khu Cồn Cỏ và Tỉnh ủy Quảng Trị tại buổi làm việc của đồng chí Lê Ngọc Quang UVBCHTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy với ban thường vụ đặc khu Cồn Cỏ tại đảo Cồn Cỏ ngày 10/07/2025.

Mục 145. *Đề nghị Tỉnh xem xét tạo điều kiện cho các hợp tác xã giãn nợ tiền điện của các trạm bơm, đồng thời áp dụng hình thức thanh toán theo vụ sản xuất, tránh gây áp lực tài chính cho người dân và HTX (cử tri xã Vĩnh Định):*

Công ty Điện lực Quảng Trị xin trả lời:

Trước hết, Công ty Điện lực Quảng Trị (QTPC) chân thành cảm ơn sự hợp tác của HTX trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ với đề nghị của Quý cơ quan.

Theo quy định của Luật Điện lực (Điều 63 Luật Điện lực số: 28/2004/QH11) quy định thời hạn thanh toán tiền điện cho mục đích tưới tiêu - bao gồm cả bơm nông nghiệp thời hạn không được vượt quá 120 ngày. Tuy nhiên, theo Điều 48 Luật Điện lực số: 61/2024/QH15 lại bỏ mục này và Thời hạn thanh toán được áp dụng thực hiện theo sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng (là 7 ngày).

Do vậy, rất mong Quý cơ quan thu xếp để việc trả tiền sử dụng điện đúng quy định.

Trên đây là nội dung Công ty Điện lực Quảng Trị trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến UBND Tỉnh. Công ty Điện lực Quảng Trị xin cảm ơn sự quan tâm của UBND, HĐND Tỉnh đối với ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Quảng Trị nói riêng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ công ty (b/c);
- KHVT, KT;
- Các Đội QLĐ: Cồn Cỏ, Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng;
- Lưu: VT, TTBVPC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Hiếu Trung